



PARTICOLARE DI POZZETTI CON SIFONE FER ALLACCIO FOGNARIO

PARTICOLARE POZZETTO TUBAZIONI IN SOLUZIONE INTERNA IN SEZIONE TIPO

PARTICOLARE POZZETTO TUBAZIONI SOSPESE A VISTA SU PARETE

PARTICOLARI TUBAZIONI SOSPESE A VISTA SU PARETE

PARTICOLARE POZZETTO TUBAZIONI SOSPESE A VISTA SU PARETE

Progetto - Pianta Coperture - scala 1:100
Collettori solari - Rete acque bianche

SCHEMA IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

LEGENDA	
ACS	Impianto Idrotermoisantario
Firefido	Interruttore di sicurezza
3	Collettori compattati in acciaio inox con serbatoio di accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) di acciaio inox. Serbatoio di accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) di acciaio inox. Serbatoio di accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) di acciaio inox.
TIPO FOGNARIA IN PVC - (Rip. Sme - SIRESA) DI VARI DIAMETRI	Attacco fognario al impianto, sezione tipo per appesezione in PVC con diametro di 100 mm e attacco in PVC con diametro di 100 mm.
TIPO FOGNARIA IN PVC - (Rip. Sme - SIRESA) DI VARI DIAMETRI	Attacco fognario al impianto, sezione tipo per appesezione in PVC con diametro di 100 mm e attacco in PVC con diametro di 100 mm.
POZZETTO DI ALLACCIO FOGNARIO CON SIFONE	POZZETTO DI ALLACCIO FOGNARIO CON SIFONE
DIMENSIONI = 60 cm x 60 cm x h	DIMENSIONI = 60 cm x 60 cm x h
Rate per smaltimento acque bianche IN PROGETTO (O = 200 mm) in soluzione interrata	Rate per smaltimento acque bianche IN PROGETTO (O = 200 mm) in soluzione interrata
Colonnine di grigio	Disposizione in acciaio inox termoisolante
Colonnine di grigio	Disposizione in acciaio inox termoisolante

COMUNE DI OLMEDO
PROVINCIA DI SASSARI

PROGETTO ESECUTIVO

Rifacimento della copertura ed adeguamento alla normativa antincendio della palestra comunale

Elaborato: Progetto
Impianto Idrotermoisantario
SCHEMA IDRAULICO
PIANTE - PARTICOLARI

4

COMITANTE: COMUNE DI OLMEDO
Corso J.F. Kennedy, 26 - 07040 Olmedo (SS)

visto del R.U.P. ed del Committente
Timbro e firma del progettista

Il Progettista:
Dr. Ing. Antonio Piu
via Brigata Sassari, 4 - 07030 Charamonti (SS)
Tel. 349 6801385 - fax. 079 589241
ant.piu@gmail.com - antonio.piu@ingpec.eu

N.R. TAVOLA